水 質 検 査 結 果 書

092360

受付日	2022年5月16日			発行日	
依頼者名	峡北地域広域水道企業団			2022年5月31日	
				結果書番号	
施設名又は検体名	峡北地域広域水道企業団　塩川浄水場・塩川ダム水源			ID2200787-00	
採取場所	塩川（取水口）			天気	曇
採取日	2022年5月16日	採取時刻	13:45	気温	14.8℃
検体の種類	原水	採取者	弊社社員	水温	13.1℃

検査項目	単位	水質基準値	検査結果
ビスフェノールA	mg/L		0.00001 未満
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/L		0.0003 未満
フタル酸ジ-n-ブチル	mg/L		0.0003 未満
フタル酸ジエチル	mg/L		0.0001 未満
4-t-ブチルフェノール	mg/L		0.00001 未満
4-t-オクチルフェノール	mg/L		0.00001 未満
4-n-オクチルフェノール	mg/L		0.00001 未満
ノニルフェノール	mg/L		0.0001 未満
フェノール類	mg/L		0.0005 未満
以下余白			

備考			
検査期間	2022年5月16日 ～ 2022年5月31日		
検査機関	〒400-0111山梨県甲斐市竜王新町2277-12　TEL055-278-1600 株式会社山梨県環境科学検査センター 厚生労働省水質検査機関登録番号：第155号		
検査責任者	技術部長　大津　寿	検査担当者	米山

水 質 検 査 結 果 書

095211

受付日	2022年10月11日			発行日	
依頼者名	峡北地域広域水道企業団			2022年10月26日	
				結果書番号	
施設名又は検体名	峡北地域広域水道企業団　塩川浄水場・塩川ダム水源			ID2203684-00	
採取場所	塩川（取水口）			天気	晴
採取日	2022年10月11日	採取時刻	13:50	気温	19.0℃
検体の種類	原水	採取者	弊社社員	水温	15.0℃

検査項目	単位	水質基準値	検査結果
ビスフェノールA	mg/L		0.00001 未満
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/L		0.0003 未満
フタル酸ジ-n-ブチル	mg/L		0.0003 未満
フタル酸ジエチル	mg/L		0.0001 未満
4-t-ブチルフェノール	mg/L		0.00001 未満
4-t-オクチルフェノール	mg/L		0.00001 未満
4-n-オクチルフェノール	mg/L		0.00001 未満
ノニルフェノール	mg/L		0.0001 未満
フェノール類	mg/L		0.0005 未満
以下余白			

備考			
検査期間	2022年10月11日 ～ 2022年10月26日		
検査機関	〒400-0111山梨県甲斐市竜王新町2277-12　TEL055-278-1600 株式会社山梨県環境科学検査センター 厚生労働省水質検査機関登録番号：第155号		
検査責任者	技術部長　大津　寿	検査担当者	米山