

水質検査結果書

103809

受付日	2024年5月14日		発行日	2024年5月20日	
依頼者名	峡北地域広域水道企業団		結果書番号	ID2400603-00	
施設名又は検体名	峡北地域広域水道企業団（塩川系）		天気	晴	
採取場所	塩川浄水場		気温	22.0℃	
採取日	2024年5月14日	採取時刻	14:45	水温	12.8℃
検体の種類	浄水	採取者	弊社社員		
	検査項目	単位	水質基準値	検査結果	
	ビスフェノールA	mg/L		0.0001 未満	
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/L		0.0003 未満	
	フタル酸ジ-n-ブチル	mg/L		0.0003 未満	
	フタル酸ジエチル	mg/L		0.0001 未満	
	4-t-ブチルフェノール	mg/L		0.0001 未満	
	4-t-オクチルフェノール	mg/L		0.0001 未満	
	4-n-オクチルフェノール	mg/L		0.0001 未満	
	ノニルフェノール	mg/L		0.0001 未満	
	フェノール類	mg/L		0.0005 未満	
	残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.3	
	以下余白				
備考					
検査期間	2024年5月14日 ~ 2024年5月20日				
検査機関	〒400-0111山梨県甲斐市童王新町2277-12 TEL055-278-1600 株式会社山梨県環境科学検査センター 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号第155号				
検査責任者	技術管理責任者 米山 由紀		検査担当者		

