塩川系　令和7年度水質管理目標設定項目検査結果表

取水口・双葉第1・浄水場

番号	検査項目	目標値	採水日	8月4日	2月2日	最大値	最小値	平均値
			採水場所	取水口	取水口			
			採水種類	原水	原水			
			検査回数					
目1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.02 mg/ℓ以下	2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
目2	ｳﾗﾝ及びその化合物	0.002 mg/ℓ以下	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
目3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.02 mg/ℓ以下	2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
目5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004 mg/ℓ以下	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
目7	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006 mg/ℓ以下	0					
目8	ﾄﾙｴﾝ	0.4 mg/ℓ以下	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
目9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	0.08 mg/ℓ以下	2	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
目10	亜塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	0					
目12	二酸化塩素	注2 0.6 mg/ℓ以下	0					
目13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01 mg/ℓ以下	0					
目14	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	0.02 mg/ℓ以下	0					
目15	農薬類	注1 検出値と目標値の比の和として1.0以下	2					
目16	残留塩素	1 mg/ℓ以下	0					
目17	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	10～100 mg/ℓ	2	27.3	34.9	34.9	27.3	31.10
目18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	2	0.008	0.002	0.008	0.002	0.005
目19	遊離炭酸	20 mg/ℓ以下	2	1.8	2.4	2.4	1.8	2.10
目20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3 mg/ℓ以下	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
目21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02 mg/ℓ以下	2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
目22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3 mg/ℓ以下	2	4.0	1.3	4.0	1.3	2.65
目23	臭気強度（TON）	3 以下	2	15	5	15	5	10
目24	蒸発残留物	30～200 mg/ℓ	2	103	117	117	103	110
目25	濁度	1 度以下	2	0.9	0.3	0.9	0.3	0.6
目26	pH値	7.5 程度	2	7.62	7.58	7.62	7.58	7.60
目27	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける。	2	-1.5	-1.6	-1.5	-1.6	-1.6
目28	従属栄養細菌	2,000 集落数以下	0					
目29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1 mg/ℓ以下	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
目30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	2	0.04	<0.01	0.04	<0.01	0.02
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 以下(暫定)	2	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	天気		2	晴	晴			
	気温	℃	2	22.0	2.5	22.0	2.5	12.3
	水温	℃	2	19.5	1.1	19.5	1.1	10.3

番号	検査項目	目標値	採水日	8月4日	2月2日	最大値	最小値	平均値
			採水場所	双葉第1受水池	双葉第1受水池			
			採水種類	浄水	浄水			
			検査回数					
目1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.015 mg/ℓ以下	0					
目2	ｳﾗﾝ及びその化合物	0.002 mg/ℓ以下	0					
目3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0					
目5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004 mg/ℓ以下	0					
目7	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006 mg/ℓ以下	0					
目8	ﾄﾙｴﾝ	0.2 mg/ℓ以下	0					
目9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	0.1 mg/ℓ以下	0					
目10	亜塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	2	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
目12	二酸化塩素	注2 0.6 mg/ℓ以下	0					
目13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01 mg/ℓ以下	2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
目14	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	0.02 mg/ℓ以下	2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
目15	農薬類	注1 検出値と目標値の比の和として1.0以下	0					
目16	残留塩素	1 mg/ℓ以下	2	0.35	0.38	0.38	0.35	0.365
目17	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	10～100 mg/ℓ以下	0					
目18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0					
目19	遊離炭酸	20 mg/ℓ以下	0					
目20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3 mg/ℓ以下	0					
目21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02 mg/ℓ以下	0					
目22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3 mg/ℓ以下	0					
目23	臭気強度（TON）	3 以下	0					
目24	蒸発残留物	30～200 mg/ℓ以下	0					
目25	濁度	1 度以下	0					
目26	pH値	7.5 程度	0					
目27	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける。	0					
目28	従属栄養細菌	2,000 cfu/mℓ以下	2	2	0	2	0	1
目29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1 mg/ℓ以下	0					
目30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	2	0.03	0.02	0.03	0.02	0.025
	天気			晴	晴			
	気温	℃	2	31.0	5.5	31.0	5.5	18.3
	水温	℃	2	23.1	4.7	23.1	4.7	13.9

番号	検査項目	目標値	採水日	8月4日	2月2日	最大値	最小値	平均値
			採水場所	塩川浄水場	塩川浄水場			
			採水種類	浄水	浄水			
目28	従属栄養細菌	2,000 cfu/mℓ以下	2	0	1	1	0	1
目16	残留塩素	1 mg/ℓ以下	2	0.50	0.40	0.50	0.40	0.45
	天気			晴	晴			
	気温	℃	2	26.0	3.0	26.0	3.0	14.5
	水温	℃	2	20.7	2.7	20.7	2.7	11.7

注1：水質基準項目と重複する項目については、全項目検査の結果を用いる。
注2：農薬については、山梨県水道水質検査計画の中で、事業者分担がされていないので山梨県の検査結果を利用する。
注3：二酸化塩素については、使用していないので検査対象外。
注4：目標値が暫定である。