水　質　検　査　結　果　書

109422

受付日	2025年5月13日			発行日	
依頼者名	峡北地域広域水道企業団			2025年5月22日	
				結果書番号	
施設名又は検体名	峡北地域広域水道企業団　塩川浄水場・塩川ダム水源			ID2501063-00	
採取場所	塩川（取水口）			天気	晴
採取日	2025年5月13日	採取時刻	14:18	気温	24.5℃
検体の種類	原水	採取者	弊社社員	水温	16.3℃

検査項目	単位	水質基準値	検査結果
ビスフェノールA	mg/L		0.00001 未満
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/L		0.0003 未満
フタル酸ジ-n-ブチル	mg/L		0.0003 未満
フタル酸ジエチル	mg/L		0.0001 未満
4-t-ブチルフェノール	mg/L		0.00001 未満
4-t-オクチルフェノール	mg/L		0.00001 未満
4-n-オクチルフェノール	mg/L		0.00001 未満
ノニルフェノール	mg/L		0.0001 未満
フェノール類	mg/L		0.0005 未満
以下余白			

備考	
検査期間	2025年5月13日 ～ 2025年5月22日
検査機関	〒400-0111山梨県甲斐市竜王新町2277-12　TEL055-278-1600 株式会社山梨県環境科学検査センター 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　登録番号第155号
検査責任者	技術管理責任者　米山　由紀
検査担当者	米山

水　質　検　査　結　果　書

112060

受付日	2025年10月6日			発行日	
依頼者名	峡北地域広域水道企業団			2025年10月16日	
				結果書番号	
施設名又は検体名	峡北地域広域水道企業団　塩川浄水場・塩川ダム水源			ID2504307-00	
採取場所	塩川（取水口）			天気	曇
採取日	2025年10月6日	採取時刻	14:45	気温	20.3℃
検体の種類	原水	採取者	弊社社員	水温	17.7℃

検査項目	単位	水質基準値	検査結果
ビスフェノールA	mg/L		0.00001 未満
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/L		0.0003 未満
フタル酸ジ-n-ブチル	mg/L		0.0003 未満
フタル酸ジエチル	mg/L		0.0001 未満
4-t-ブチルフェノール	mg/L		0.00001 未満
4-t-オクチルフェノール	mg/L		0.00001 未満
4-n-オクチルフェノール	mg/L		0.00001 未満
ノニルフェノール	mg/L		0.0001 未満
フェノール類	mg/L		0.0005 未満
以下余白			

備考	
検査期間	2025年10月6日 ～ 2025年10月16日
検査機関	〒400-0111山梨県甲斐市竜王新町2277-12　TEL055-278-1600 株式会社山梨県環境科学検査センター 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　登録番号第155号
検査責任者	技術管理責任者　米山　由紀
検査担当者	米山