塩川系　令和8年度　原水水質検査結果表　　原水　小森川

番号	検査項目	給水栓における水質基準値	採水日	4月22日	5月11日											最大値	最小値	平均値	番号
			検査項目					原水全項目39項目											
			追加項目	臭気原因物質4項目	臭気原因物質4項目	臭気原因物質4項目	臭気原因物質4項目	臭気原因物質4項目	臭気原因物質4項目	臭気原因物質4項目	臭気原因物質4項目	臭気原因物質4項目	臭気原因物質4項目	臭気原因物質4項目	臭気原因物質4項目				
			検査回数																
基1	一般細菌	集落数100個/mℓ以下	1													0	0	0.0	基1
基2	大腸菌	検出されないこと	1													陰性	陰性	陰性	基2
基3	カドミウム及びその化合物	0.003　mg/ℓ以下	1													<0.001	<0.001	<0.001	基3
基4	水銀及びその化合物	0.0005　mg/ℓ以下	1													<0.00005	<0.00005	<0.00005	基4
基5	セレン及びその化合物	0.01　mg/ℓ以下	1													<0.001	<0.001	<0.001	基5
基6	鉛及びその化合物	0.01　mg/ℓ以下	1													<0.001	<0.001	<0.001	基6
基7	ヒ素及びその化合物	0.01　mg/ℓ以下	1													<0.001	<0.001	<0.001	基7
基8	六価クロム化合物	0.02　mg/ℓ以下	1													<0.005	<0.005	<0.005	基8
基9	亜硝酸態窒素	0.04　mg/ℓ以下	1																基9
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/ℓ以下	1													<0.001	<0.001	<0.001	基10
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/ℓ以下	1													<0.02	<0.02	<0.02	基11
基12	フッ素及びその化合物	0.8　mg/ℓ以下	1													<0.05	<0.05	<0.05	基12
基13	ホウ素及びその化合物	1　mg/ℓ以下	1													<0.01	<0.01	<0.01	基13
基14	四塩化炭素	0.002　mg/ℓ以下	1													<0.0002	<0.0002	<0.0002	基14
基15	1,4-ジオキサン	0.05　mg/ℓ以下	1													<0.005	<0.005	<0.005	基15
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び　トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04　mg/ℓ以下	1													<0.0002	<0.0002	<0.0002	基16
基17	ジクロロメタン	0.02　mg/ℓ以下	1													<0.0002	<0.0002	<0.0002	基17
基18	テトラクロロエチレン	0.01　mg/ℓ以下	1													<0.0002	<0.0002	<0.0002	基18
基19	トリクロロエチレン	0.01　mg/ℓ以下	1													<0.0002	<0.0002	<0.0002	基19
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005　mg/ℓ以下	4													<0.0000005	<0.0000005	<0.0000005	基20
基21	ベンゼン	0.01　mg/ℓ以下	1													<0.0002	<0.0002	<0.0002	基21
基33	亜鉛及びその化合物	1　mg/ℓ以下	1													<0.001	<0.001	<0.001	基33
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/ℓ以下	1													<0.01	<0.01	<0.01	基34
基35	鉄及びその化合物	0.3　mg/ℓ以下	1													<0.03	<0.03	<0.03	基35
基36	銅及びその化合物	1　mg/ℓ以下	1													<0.001	<0.001	<0.001	基36
基37	ナトリウム及びその化合物	200　mg/ℓ以下	1													<0.1	<0.1	<0.1	基37
基38	マンガン及びその化合物	0.05　mg/ℓ以下	1													<0.001	<0.001	<0.001	基38
基39	塩化物イオン	200　mg/ℓ以下	1													<0.1	<0.1	<0.1	基39
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300　mg/ℓ以下	1													<0.5	<0.5	<0.5	基40
基41	蒸発残留物	500　mg/ℓ以下	1													<5	<5	<5	基41
基42	陰イオン界面活性剤	0.2　mg/ℓ以下	1													<0.02	<0.02	<0.02	基42
基43	ジェオスミン	0.00001　mg/ℓ以下	12	<0.000001	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	基43
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001　mg/ℓ以下	12	<0.000001	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	基44
基45	非イオン界面活性剤	0.02　mg/ℓ以下	1													<0.002	<0.002	<0.002	基45
基46	フェノール類	0.005　mg/ℓ以下	1													<0.0005	<0.0005	<0.0005	基46
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3　mg/ℓ以下	1													<0.5	<0.5	<0.5	基47
基48	pH値	5.8～8.6	1													-	-	-	基48
基49	味	異常でないこと	-													-	-	-	基49
基50	臭気	異常でないこと	12	川藻臭	無臭											-	-	-	基50
基51	色度	5　度以下	1													<0.5	<0.5	<0.5	基51
基52	濁度	2　度以下	1													<0.1	<0.1	<0.1	基52
	残留塩素	mg/ℓ														-	-	-	
	電気伝導率	μS/cm	1													0.0	0.0	0.00	
	天気			雨	晴											-	-	-	
	気温	℃		15.0	16.0											16.0	15.0	15.50	
	水温	℃		11.8	12.2											12.2	11.8	12.00	